



Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЫСКОВСКОМ, ВОРОТЫНСКОМ,
КНЯГИНИНСКОМ, КРАСНООКТЯБРЬСКОМ, ПИЛЬНИНСКОМ,
СПАСКОМ, СЕРГАЧСКОМ, СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНАХ**

606212, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Телефон: (83149)5-01-94, Факс: (83149)5-01-94

Е-mail: fy220@mts-nn.ru

Главе местного самоуправления
Спасского муниципального района
Бирюковой Т.В.

Руководителю МУП «Спасское
ЖКХ»

Курылеву Д. А.

20.01.2023

52-08-22/03-61-2023


УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах уведомляет Вас, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2022г **МУП «Спасское ЖКХ»** подается **питьевая (холодная)** вода, несоответствующая требованиям гигиенических нормативов, а именно средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2022 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

Населенный пункт	среднее значение за 2020г	норматив
с. Ивановское	жесткость 11,4	Железо не более 0,3мг/л
д. Новое Дружково	железо 0,33	
с. Вазьянка от а/с ул. Мира	жесткость 7,85	
с. Русское Маклаково	жесткость 8,95	Жесткость не более 7 мг-экв./л
Д. Тукай	жесткость 10,0	
с. Татарское Маклаково от а/с ул. Московская, ул. Новая	Жесткость 7,4-7,9	
с. Красный Ватрас от а/с ул. Механизаторов	жесткость 8,3	
с. Новый Усад	жесткость 8,3	
д. Ишеево от а/с ул. Восточная	жесткость 7,7	
Д. Петровка	жесткость 11,1	
с. Прудищи	железо 0,43	
С. Солониха	жесткость 11,1	
С. Спасское от а/с 5,6,7	Жесткость 10,2-10,3	

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями Федерального Закона № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта 2023 года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Организация, осуществляющая холодное и (или) горячее водоснабжение, обязана в течение 3 месяцев с момента получения указанного технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой водой в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в срок до 1 июля 2023 года.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах



Н.А.Капустина

